

Deutsches Institut für Bautechnik, Postfach 62 02 29, 10792 Berlin

EJOT Baubefestigungen GmbH
In der Stockwiese 35

57334 Bad Laasphe

EINGEGANGEN

12. Nov. 2004

Erled.

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Einrichtung

Mitglied der Europäischen Organisation
für Technische Zulassungen EOTA

Telefon 030 78730-0
Telefax 030 78730-320
E-Mail dibt@dibt.de
Internet: www.dibt.de

Geschäftszeichen (bitte immer angeben)

Bearbeiter

Frau Hörmann-Gast

Telefon 030 78730-373

Fax 030 78730-11-373

E-Mail: aga@dibt.de

10. November 2004

Ihr Antrag auf Ergänzung der europäischen technischen Zulassungen ETA 02/0018 vom 23.04.2004 für ejotherm ST U und ETA 04/0023 vom 23.04.2004 für ejotherm STR U zur Befestigung von außenseitigen Wärmedämm-Verbundsystemen

Sehr geehrter Herr Knebel,

es bestehen keine Bedenken, wenn die nach ETAG 014 "Leitlinie für Kunststoffdübel zur Befestigung von außenseitigen Wärmedämm-Verbundsystemen mit Putzschicht" zugelassene o. g. Dübel auch für die Befestigung in mindestens 4 cm dicken Wetterschalen mindestens der Betonfestigkeit C20/25 verwendet werden. Hierzu sind für jedes Bauvorhaben die in Anhang D der o. g. Leitlinie Versuche am Bauwerk zur Ermittlung der charakteristischen Last N_{Rk1} durchzuführen. Die ermittelte charakteristische Last N_{Rk1} darf für den ejotherm ST U 1,2 kN und den ejotherm STR U 1,5 kN nicht überschreiten.

Mit freundlichen Grüßen

Hörmann-Gast
Hörmann-Gast